

**СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ**  
**(обязательная сертификация)**  
№ RU C- RU.ПБ37.В.00471/21



**ЗАЯВИТЕЛЬ**

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЛАКОКРАСОЧНЫЙ ЗАВОД "РАДУГА"  
(ООО ЛЗ "РАДУГА"). Место нахождения: Новосибирская обл., г. Новосибирск. Адрес юридического лица и адрес места осуществления деятельности: 630088, Россия, Новосибирская область, город Новосибирск, улица Сибиряков-Гвардейцев, дом 49а. ОГРН: 1025401306952. ИНН: 5403133517. Телефон (383) 315-12-12.  
Адрес электронной почты: info@kraski-raduga.ru.

**ИЗГОТОВИТЕЛЬ**

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЛАКОКРАСОЧНЫЙ ЗАВОД "РАДУГА"  
(ООО ЛЗ "РАДУГА"). Место нахождения: Новосибирская обл., г. Новосибирск. Адрес юридического лица и адрес места осуществления деятельности: 630088, Россия, Новосибирская область, город Новосибирск, улица Сибиряков-Гвардейцев, дом 49а. ОГРН: 1025401306952. ИНН: 5403133517. Телефон (383) 315-12-12.  
Адрес электронной почты: info@kraski-raduga.ru.

**ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ**

Общество с ограниченной ответственностью "НПО ПОЖЦЕНТР". ОГРН 1077759457489. ИНН 7719646780.  
Место нахождения: г. Москва. Адрес юридического лица и адрес места осуществления деятельности: 111524, Россия, город Москва, ул. Перовская, дом 1, 10, этаж 1, помещение VI, комната 5. Телефон 74953089208, адрес электронной почты firecert@gmail.com. Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц ТРПБ.RU.ПБ37.

**ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ**

Покрyтия на основе составов лакокрасочных декоративных водоразбавляемых, выпускаемых по ТУ 20.30.11-047-49075239-2020: краски, марок: «Minerale», «Velluto a coste», «Granuli», «Jacquard», «Colore», «Multicolore», «Sabbia di Luna», «Pelle», «Waxo», «Ombre», «Fantasia», «Bellissimo», «Velours», «Picasso», «Neve», «Fenice», «Safari» (расход при нанесении на негорючее основание не более 0,33 л/м<sup>2</sup>); эмали, марок: «Bellezza la perla», «Bellezza», «Effetto Antico», «Miraggio», «Lumino», «Oro Bianco», «Onice», «Originale», «Agiato», «Satin», «Перламутровая» (расход при нанесении на негорючее основание не более 0,25 л/м<sup>2</sup>), «Металлик» (расход при нанесении на негорючее основание не более 0,13 л/м<sup>2</sup>). Серийный выпуск.

**код ОКПД2:**

20.30.11

**код ТН ВЭД ЕАЭС:**

**СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ**

Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ).

**СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ**

Протоколы испытаний: №№ 8020/РС, 8021/РС от 28.04.2021 г. Независимой испытательной лаборатории пожаровзрывобезопасности ООО «НПО ПОЖЦЕНТР», уникальный номер записи об аккредитации ТРПБ.RU.ИН28. Сертификат соответствия СМК ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015), ГОСТ Р ИСО 14001-2016 (ISO 14001:2015); ГОСТ Р 12.0.230-2007 ( OHSAS 18001:2007) № MSMQ.01.A.012408 от 24.08.2020 г., выданный ОС СМК ООО «Сертификационные системы», уникальный номер записи об аккредитации № РОСС RU.0001.13ИТ13. Схема сертификации 5с.

**ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ**

Покрyтия на основе красок, марок: «Jacquard», «Colore», «Multicolore», «Sabbia di Luna», «Pelle», «Waxo», «Ombre», «Fantasia», «Bellissimo», «Velours», «Picasso», «Neve», «Fenice», «Safari» (расход при нанесении на негорючее основание не более 0,33 л/м<sup>2</sup>); эмалей, марок: «Bellezza la perla», «Bellezza», «Effetto Antico», «Miraggio», «Lumino», «Oro Bianco», «Onice», «Originale», «Agiato», «Satin», «Перламутровая» (расход при нанесении на негорючее основание не более 0,25 л/м<sup>2</sup>). - Класс пожарной опасности строительных материалов КМ1. ГОСТ 30244-94 "Материалы строительные. Методы испытаний на горючесть" (пункт 5.3) - группа слабогорючие (Г1); ГОСТ 30402-96 "Материалы строительные. Метод испытания на воспламеняемость" (пункт 5.1) - группа трудновоспламеняемые (В1); ГОСТ 12.1.044-89 "ССБТ. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения" (пункты 4.18, 4.20) - группа с умеренной дымообразующей способностью (Д2), группа по токсичности продуктов горения малоопасные (Т1).

Покрyтия на основе красок, марок: «Minerale», «Velluto a coste», «Granuli» (расход при нанесении на негорючее основание не более 0,33 л/м<sup>2</sup>); эмали, марки: «Металлик» (расход при нанесении на негорючее основание не более 0,13 л/м<sup>2</sup>). - Класс пожарной опасности строительных материалов КМ2: ГОСТ 30244-94 "Материалы строительные. Методы испытаний на горючесть" (пункт 5.3) - группа слабогорючие (Г1); ГОСТ 30402-96 "Материалы строительные. Метод испытания на воспламеняемость" (пункт 5.1) - группа умеренновоспламеняемые (В2); ГОСТ 12.1.044-89 "ССБТ. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения" (пункты 4.18, 4.20) - группа с умеренной дымообразующей способностью (Д2), группа по токсичности продуктов горения малоопасные (Т1).

Срок хранения в оригинальной таре 24 месяца со дня изготовления при температуре от +5°С до +30°С.

**СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ**

**с 30.04.2021 по 29.04.2026**

(со дня внесения сведений о сертификате соответствия в единый реестр сертификатов соответствия)



Руководитель  
(заместитель руководителя)  
органа по сертификации

Эксперт (эксперты)

(подпись)

Савельева Екатерина Константиновна  
(фамилия, имя, отчество  
последнее при наличии)

(подпись)

Шитиков В.Ю.  
(фамилия, имя, отчество  
последнее при наличии)